

# PHOTOVOLTAIQUE AU SOL - FICHE NAVETTE DU PROJET

COTECH du : 16 novembre 2021

GU du :

PC déposé le 07 novembre 2022

Chemin d'accès du fichier - lien sous T :

T:\THEMES\Amenagement\_urbanisme\ADS\_dont\_ENR\ENERGIES RENOUVELABLES\PHY COULOUNIEUX-CHAMIERES\4-COULOUNIEUX CHAMIERES

<div>Projet</div> <div>Commune et lieux-dits : BERGERAC CREYSSE</div> <div>Développeur de projet :</div>				
		Stade COTECH	Stade GU	Stade PC
URBANISME	Document d'urbanisme (avec date d'approbation) – Zonage			
	Règlement			
	Servitudes d'Utilité Publiques			
	Compatibilité PCAET / SCOT			
DT	Contexte territorial			
EPCI	Contexte intercommunal			
COMMUNE	Contexte local			
ENVIRONNEMENT (SEER)	Enjeux Faune / Flore			
	Zonage environnemental connu (ZNIEFF, Natura 2000, ...)			
	Zones humides			<p>p26 mentionnent qu'il n'y a pas de zones humides, mais aucun résultat de sondages pour le justifier. P 14 affirme qu'il n'y a besoin de dossier LSE. <b>Doivent compléter et justifier ces conclusions</b> d'autant que le site est coupé en deux par un cours d'eau recensé sur la cartographie départementale, et il est donc nécessaire d'établir les impacts en fonction des différentes phases d'implantation du projet. <b>Cela peut entraîner un dépôt de dossier LSE. A compléter.</b></p> <p>EIE : p62 4 ZH floristiques évitées si l'on se fie aux croquis mais cela n'est pas clairement mentionné dans le dossier. <b>A compléter/préciser également.</b></p> <p>P 21, ne prévoient pas de compensation.</p> <p><b>Dans l'ensemble il est difficile de se prononcer sur ce projet sans l'apport des éléments complémentaires mentionnés ci-dessus. Le dossier est incomplet.</b></p>

# PHOTOVOLTAIQUE AU SOL - FICHE NAVETTE DU PROJET

		Stade COTECH	Stade GU	Stade PC
EN	Dérogation Espèces Protégées			Tous les habitats concernant les espèces protégées sont évités. Pas de dérogation espèces protégées nécessaire.
	Autre ??			Pluvial : projet situé en plein milieu d'une ZA. Le projet sera ceinturé par des bâtiment d'artisanat et industriels. Terrains qui auraient pu être destinés à logement/activité. Il conviendra d'être vigilant sur la non aggravation du phénomène de ruissellement dans le secteur.
EAU – Risques (SEER)	Document SAGE, SDAGE, PPRN, etc. (avec date d'approbation) – Zonage			Le COTECH de juillet 2022 avait fait mention de la présence d'une parcelle I1 qui selon le règlement du document d'urbanisme en vigueur imposait de respecter une bande de 20 m le long du cours d'eau. L'idée de réaliser une étude hydraulique avait par ailleurs été mentionnée. Nous n'avons pas retrouvé trace, dans le dossier, d'une quelconque prise en compte de ces remarques.
	Règlement			
	Procédures : Déclaration / Autorisation			
	Risques naturels			
	Autre ??			

# PHOTOVOLTAIQUE AU SOL - FICHE NAVETTE DU PROJET

		Stade COTECH	Stade GU	Stade PC
ICPE (UT-DREAL)	Carrière			
	PPRT			
	Servitudes d'Utilité Publiques			
	Autre ??			
FORET (SETAF)	Boisement inclus dans massif > 4ha			
	Boisement + 30 ans			
	EBC			
	Risque érosion			
	Risque feux de forêt			
	équilibre biologique			
	Valorisation des investissements publics			
	Autre ??			
	Autre ??			
AGRICULTURE (SETAF)	Classification fiscale des terrains / conformité à la motion CA			
	Déclaration PAC			
	Plan épandage			
	Réseau d'irrigation			
	Agrivoltaïsme			
	Etude préalable agricole / Compensation agricole collective			
	Autre ??			

# PHOTOVOLTAIQUE AU SOL - FICHE NAVETTE DU PROJET

		Stade COTECH	Stade GU	Stade PC
AGRICULTURE (Cham Agri)	Classification fiscale des terrains / conformité à la motion CA			
	Déclaration PAC			
	Plan épandage			
	Réseau d'irrigation			
	Agrivoltaïsme			
	Etude préalable agricole / Compensation agricole collective			
	Autre ??			
PATRIMOINE & PAYSAGE (UDAP)	Monument inscrit ou classé			
	Paysage			
	Autre ??			
RACCORDEMENT (ENEDIS)	Distance au poste source		Avis sur le projet : à reporter dans grille par SADD/MTE (la fiche-navette reste interne aux services de l'état)	Avis sur le projet : à reporter dans grille par SADD/MTE (la fiche-navette reste interne aux services de l'état)
	contraintes techniques		Avis sur le projet : à reporter dans grille par SADD/MTE (la fiche-navette reste interne aux services de l'état)	Avis sur le projet : à reporter dans grille par SADD/MTE (la fiche-navette reste interne aux services de l'état)
	Autre ??			